

# Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening.

## VIKTIG INFORMATION TILL ALLA MEDLEMMAR

FÖLJANDE SKA OVILLKORLIGEN ANGES VID AVLÄSNING AV VATTENMÄTARE.

<http://www.humlanvattenochavlopp.se/>

- Vattenmätarnummer samt förbrukning. Förbrukning ska anges i m<sup>3</sup> utan decimaler
- Vid flera vattenmätare ska vattenmätarnummer samt förbrukning anges för respektive mätare
- Fullständig adress, telefonnummer och email adress

**FELAKTIG ELLER OFULLSTÄNDIG AVLÄSNING/ÅTERRAPPORTERING AV FÖRBRUKAT VATTEN ELLER EJ INSTALLERAD VATTENMÄTARE ELLER FELVÄND VATTENMÄTARE KOMMER ATT SCHABLONDEBITERAS MED 2 500 KR/ÅR ENLIGT STÄMMOBESLUT 2017-05-13.**

## EJ FAST BOENDE BÖR UTFÖRA FÖLJANDE INNAN FASTIGHETEN LÄMNAS FÖR LÄNGRE UPPEHÅLL:

- Servisledning för avlopp mellan pumpbrunn och huvudledning rensplas med c:a 1 lit/meter avloppsledning innan anläggningen/huset lämnas. Detta för att i möjligaste mån eliminera risk för sedimentering i avloppsledningen.
- Om avloppsledning ej är försedd med backventil vid avstängningsventil bör elanslutning till pumpbrunn bortkopplas och både avloppsventil och vattenventil stängas.
- Nycklar till avstängningsventiler finns hos Hasse Svensk (070 247 75 07) samt Torsten Brickner (070 533 64 21).

## NORMALT UNDERHÅLL AV EGEN ANLÄGGNING

- För att undvika problem med fettbildning i avloppsbrunnen, vilket har visat sig kan orsaka driftstörningar, rekommenderas fastighetsägare att använda ett biologiskt medel som heter "Rena Rör" enligt instruktion på flaskan. Medlet motverkar fettavlagring i avloppsbrunnen och i pumpen. Medlet finns att köpa bl.a. hos färghandlarna i Söderhamn. Om man inte använder medlet kan fettbildningen bli så svår att man måste anlita "spolbilen" SUEZ (f.d. SITA) för rensplning av avlopsanläggningen.

## AV FÖRENING ÄGDA RESERVPUMPAR

- Föreningen har två avloppspumpar i reserv i ett utbytessystem. Vid problem med egen avloppspump kan fastighetsägare hämta en renoverad pump genom att kontakta i första hand Hasse Svensk (070 247 75 07) eller i andra hand Torsten Brickner (070 523 64 21) för information om var det finns tillgänglig pump. Det åligger sedan fastighetsägaren att omgående lämna den felaktiga pumpen till Br. Eriksson Maskin AB, Växelgatan 13 i Söderhamn för renovering. Kostnaden för renoveringen betalar fastighetsägaren.